

Respuestas preguntas Invitación No. GEN - 002 - 2014 "RECUPERACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL CONJUNTO EJE-RODETES DE LA TURBINA TIPO PELTON DEL GRUPO NO.2 DE LA PCH BELMONTE Y TRABAJOS ASOCIADOS"

1

1. El plazo de ejecución de 45 días calendario o hábiles?

R/ la ejecución se debe realizar en 45 días calendario.

2. Los criterios financieros e indicadores son confidenciales para la evaluación de la propuesta o exigen mínimos de exigencia?

R/ La EEP determinará la metodología de evaluación a emplear la cual es de carácter confidencial.

3. En experiencia se exige algún valor mínimo en contratos por SMLV.

R/ La EEP determinará la metodología de evaluación a emplear la cual es de carácter confidencial.

4. Existen planos que asistan la visita realizada?

R/ Existen algunos planos los cuales se pueden suministrar en medio digital. Especificar al correo de la invitación cuales requieren con el fin de enviarlos en formato digital al correo del solicitante.

5. Sería posible la ampliación de la propuesta para el día 16 de Julio de 2014, por temas de envío de propuesta desde Medellín?

R/ Se ampliará el plazo de entrega hasta el día 15 de Julio de 2014 a las 15:00 horas, bajo los mismos parámetros de la invitación.

6. Verificando la información es posible realizar la ampliación del plazo de ejecución a 60 días, después de acta de aceptación de propuesta?

R/ No, se acepta.


7. Una de las preguntas es en el punto 8.2 GARANTÍAS donde se expone los porcentajes de cumplimiento en este caso son.

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 - 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co - contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda



- 7.1. cumplimiento 20% y seis mese mas
- 7.2. calidad de los materiales y equipos 20% 2 años
- 7.3. calidad del servicio 20% 45 días
- 7.4. pago de salarios y prestaciones 30% 45 días y 3 años mas
- 7.5. responsabilidad civil contranatural 20% 45 días y 6 mes mas

en este caso tenemos un 110% en pólizas y garantías mas el 10% de seriedad con 2 meses podemos negociar estas garantías de los términos?

R/ No es correcto afirmar que se tiene un 110% en pólizas y garantías, ya que estos porcentajes no son acumulables. Es claro y explicito en la invitación el porcentaje de los mismos, lo anterior con el fin de que estas sean incluidas dentro del costo de la oferta a presentar. Este punto no es negociable.

- 8. En el punto de los términos 3.4 OTROS - 3.4.1 "cuerpo de válvula", según la visita se confirmo que son las toberas (tazones) de las agujas y boquereles.

R/ Esta afirmación es cierta toda vez que el alcance no contempla la intervención a la válvula principal o a la válvula tipo compuerta.

- 9. El otro punto en cuestión, es el regulador de velocidad de la unida 2 para realizar el mmtto del regulador se necesita planos de referencia e historial de antiguos mmttos del mismo.

R/ Se posee catalogo del fabricante el cual será suministrado en una copia.

- 10. Anticipo de 30% al inicio de las actividades.

R/ Especificar la forma de pago en la oferta. Tener en cuenta que los pagos son a 60 días.

