

Preguntas de Casa del Bombillo No.3 S.A.S:

1. Valor total de las estampillas correspondientes al contrato de suministro e información cuáles son y en qué porcentaje se establece cada una.

Respuesta:

1% Pro-cultura

2% Pro-hospital

2. Se solicitan mayores especificaciones para los ítems que a continuación se relacionan o informar por que otras referencias pueden ser reemplazados

COD. CATALOGO	DETALLE
13329	ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-F
13330	ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-G
10167	BARRAJE PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA
13432	BATERIA VARTA LASSER LINTERNA O SIMILAR
10191	BATERIA CUADRADA 9V
13487	DISCO DE PULIDORA de 6"
9879	CAMARA APAGACHISPA PARA SECCIONADOR UNIPOLAR

Respuestas:

ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-F y ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-G material utilizado el aterrizaje del apantallamiento de cable seco XLPE

BARRAJE PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA, son los barrajes que van dentro de las cajas de distribución de 4 salidas.

BATERIA VARTA LASSER LINTERNA O SIMILAR, batería de 12 V para linterna tipo policía.

BATERIA CUADRADA 9V, pila cuadrada normal

DISCO DE PULIDORA de 6", es un disco con un diámetro de 6" para reemplazar en al pulidora.

CAMARA APAGACHISPA PARA SECCIONADOR UNIPOLAR, en redes de 13.2 kV

Preguntas de DISICO

- 1- Por favor nos envían especificaciones del ítem: Adaptador para tierra 20 MA-F código 13329

Respuesta: material utilizado el aterrizaje del apantallamiento de cable seco XLPE

- 2- Por favor nos envían especificaciones del ítem: Adaptador para tierra 20 MA-G código 13330

Respuesta: material utilizado el aterrizaje del apantallamiento de cable seco XLPE

- 3- Aclarar la descripción del Aislador suspensión 6 1/2" código 9866; en el mercado existe el Aislador de 6" Ansi 52-1 Ref. 8235. Fabrica solicita más especificaciones técnicas.

Respuesta: Se puede cotizar el aislador de 6"

- 4- Aclarar descripción del Aislador suspensión 10 3/4" código 9630; en el mercado existe el Aislador de 10" Ansi 52-4 Ref. 8265. Fabrica solicita más especificaciones técnicas.

Respuesta: Se puede cotizar el aislador de 10"

- 5- Aclarar descripción del Aislador tensor 4 1/2" código 13358; en el mercado existe el Aislador tensor de 4 1/4" Ansi 54-2 Ref. 8295. Fabrica solicita aclarar

Respuesta: Se puede cotizar el aislador de 4 1/4"

- 6- Aclarar descripción del Aislador tensor 6 1/2" código 15150; en el mercado existe el Aislador tensor de 6 3/4" Ansi 54-4 Ref. 8315. Fabrica solicita aclarar.

Respuesta: Se puede cotizar el aislador de 6 3/4"

- 7- Para los ítems de alambre de cobre aislado No. 10 AWG THHN código 13685 y cobre aislado No. 8 AWG THHN código 13034; aclarar si la unidad de medida es Metro lineal o por rollos, en el mercado se comercializa rollo de 100m cada uno.

Respuesta: La unidad es en metros

- 8- Para los ítems de bornas terminales, aclarar si es de uno o dos huecos

Respuesta: De un hueco.

- 9- Aclarar la medida de la cinta scotch No. 130C Código 13102, viene de fábrica de 19mm x 9.1 m

Respuesta: Si es con estas dimensiones (19mm x 9.1 m)

Además de las consultas anteriores quisiéramos saber si es posible prorrogar la fecha de entrega de las ofertas 8 días más, considerando que es poco tiempo para reunir toda la información solicitada.

Respuesta/ a no se autoriza prorrogas en este proceso para la entrega de propuestas.