

**EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIRESTRA-001-2015**

**"TOMA DE MUESTRA, ANÁLISIS DE CROMATOGRFÍA, Y ETIQUETADOS A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE PEREIRA"**

❖ Preguntas, observaciones y solicitud de aclaraciones realizadas por: Gladis Giraldo López, Analista de Servicio al Cliente y Gestión de Proveedores CIDET.

1. Deseo saber en dónde encuentro los anexos 1 y 2 que se mencionan en esta licitación, pues en la página Web solo está el archivo en PDF de "INVITACIÓN DIRESTRA-001-2015"

R/ Conforme a su correo respetuoso, se aclara que se trata de un error involuntario en la numeración de los anexos, solo se requiere el siguiente anexo: "Formato Formulario de Registros de Proveedores" que se encuentra en la página de web en la sección de normatividad.

2. Adicionalmente deseo saber por dónde se deben realizar las preguntas que se tengan y las cuales se deben formular hasta hoy a las 4:00 p.m. según el cronograma de la licitación

R/ En lo que corresponde a las preguntas, se reciben todas al correo direstrate001 tal como es indicó en la invitación.

❖ Preguntas, observaciones y solicitud de aclaraciones realizadas por: Ingrid Paola Benítez Peña Coordinador Administrativo ( E ) INGESSA S.A.S.

1. Buena tarde, teniendo en cuenta el proceso No. DIS 001-2015 Objeto: "TOMA DE MUESTRA DE ACEITE DIELECTRICO EN

TRANSFORMADORES, ANÁLISIS DE CROMATOGRFÍA PARA CONFIRMACIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) Y ETIQUETADO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTOS RESIDUALES” solicitamos por favor sea aclarado lo siguiente: ¿Favor aclarar la forma como se evaluarán las ofertas?

R/ En atención a su respetuosa solicitud le comento que la metodología de la evaluación conforme a lo indicado en el Manual de Contratación de la compañía, es definida para cada caso en particular por la Gerencia General.

❖ Preguntas, observaciones y solicitud de aclaraciones realizadas por: Olga Lucía Higueta Ejecutiva Comercial Transequipos S.A.

1. Teniendo en cuenta que se trata de transformadores ubicados EN POSTE, los trámites de desenergización de los equipos que lo requieran por procedimiento técnico de muestreo será realizado por la Empresa de Energía de Pereira?

R/ Las maniobras de desenergización que sean necesarias, serán coordinadas por la Empresa de Energía de Pereira.

2. Transformadores que no posean válvula para muestreo y tengan que ser bajados a piso para realizar el muestreo la Empresa de Energía de Pereira se encarga de esas actividades?

R/ Los servicios presentados por el oferente deben contemplar este tipo de situaciones.

3. Es posible que los transformadores sellados sean ubicados por Empresa de Energía de Pereira en sus talleres para realizar muestreos allá?

R/ En aquellos casos en los cuales se trate de un transformador herméticamente sellado, no se debe tomar muestra.

❖ Preguntas, observaciones y solicitud de aclaraciones realizadas por: Pablo Ernesto Mariño Albarracín, Laboratorio de Análisis Aceites Dieléctricos FYR INGENIEROS

1. Es necesario conocer el procedimiento estándar EEP para acceso a transformadores en poste. Solicitamos el envío de los procedimientos correspondientes.

R/ La empresa de energía acoge los protocolos que vienen indicados en la invitación a ofertar, punto 5.2.1 Generalidades.

2. En la operación de desenergizar y energizar el transformador objeto de muestreo puede ocurrir que alguno de los fusibles falle y sea necesario cambiarlo. Indicarnos como se realizará el pago de este tipo de actividades (imprevistos) en caso que se presenten.

R/Estos imprevistos deben ser contemplados por el oferente.

3. En la operación de muestreo puede ocurrir que al manipular el dispositivo de toma de muestra se presenten escapes y no sea posible retornar a la condición inicial siendo necesario el cambio de algún empaque para garantizar el sello. Indicarnos como se realizará el pago de este tipo de actividades (imprevistos) en caso que se presenten.

R/ Nos remitimos a la respuesta anterior.

4. El proceso de aviso de los cortes de energía a los clientes lo realiza en su totalidad EEP?

R/ Si, es un proceso asumido por EEP.

5. Qué horario de trabajo es el permitido para ejecutar la actividad de toma de muestras?.

R/ El horario es establecido por el oferente, no obstante se deben coordinar los tiempos con el área técnica de la compañía

6. La toma de muestra y marcación del equipo puede ser realizada en un mismo momento?.

R/ Es un aspecto que corresponde definir al oferente.

7. Indicar los requerimientos de almacenamiento de las muestras una vez analizadas en lo que se refiere a tiempo de custodia y condiciones de almacenamiento.

R/ Una vez analizadas las muestras la custodia correrá por cuenta de EEP.

8. Se requiere elaborar plan de calidad y emergencias para este proyecto?

R/ Si, el oferente requiere elaborar plan de calidad y emergencias.

9. La disposición de los residuos de las muestras que contengan más de 50 ppm de PCB quien las gestiona y quien asume los costos?

R/ La Empresa de Energía de Pereira asume la gestión de los residuos.

10. Favor aclarar si se debe asistir a todos los puntos de toma de muestra antes de realizar la actividad de muestreo o si se puede realizar este análisis en el mismo momento de la toma de muestra.

R/ Es un aspecto que corresponde definir al oferente

❖ Preguntas, observaciones y solicitud de aclaraciones realizadas por : John Freddy Velasquez Saldarriaga Ingeniero de Licitaciones INGELECTRICA

1. Con el fin de estructurar una oferta que satisfaga las necesidades de Energía de Pereira, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo para presentar ofertas lo máximo posible

R/ Buenas tardes, las fechas señaladas en el cronograma se mantienen.

Las mismas respuestas fueron enviadas a los correos electrónicos por medio de los cuales se recibieron las inquietudes.