

**INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR GSE 005 2018**  
**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CORRECCIÓN DE MACROMEDIDORES"**

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

A continuación se presentan las preguntas realizadas por las empresas interesadas en presentar propuesta con motivo de la Invitación GSE005-2018, cada pregunta lleva consigo la respectiva respuesta.

**Pregunta 1:** Grupo 1 en los medidores se indica "con modem GPRS" favor aclarar si el modem GPRS debe ir incluido en el valor de este ítem ?

**Respuesta:** Cada equipo deberá contar con su modem GPRS en el equipo de medida y hace parte del costo del unitario del equipo de medida. La antena debe ser de excelente ganancia que garantice comunicación efectiva y confiable.

**Pregunta 2:** Es posible realizar ofertas por parciales; es decir únicamente presentarnos en determinados ítem.

**Respuesta:** El oferente puede entregar propuestas por cada uno de los grupos, sin tener que ofertar obligatoriamente en dos, tres o todos los grupos.

**Pregunta 3:** Grupo 1 se indica medidores con 8 canales y 8 perfiles, normalmente se trabajan máximo 2 perfiles de carga y se puede aumentar el número de canales, favor aclarar?

**Respuesta:** Lo requerido como mínimo son 8 canales donde se permita parametrización de variables tales como energía activa, reactiva, voltajes y corrientes, lo anterior con el fin de no tener inconvenientes con la memoria del medidor.

**Pregunta 4:** Grupo 1 en los medidores se indica "incluye software telemedida masivo multiusuario" favor aclarar si EEP cuenta con la herramienta de lectura o debe ser software propio de la marca.

**Respuesta:** El software debe ser el propio de la marca y se capacitará a la EEP para ingreso de medidores y seguimiento del mismo.

**Pregunta 5:** Grupo 1 se solicita una muestra para el proceso pero se presentará propuesta para el proceso GSE 004-2018 en la cual se ofertará con el mismo equipo ¿Es necesaria la segunda muestra?

**Respuesta:** No es necesaria la segunda muestra si se entrega equipo en el proceso GSE 004-2018.

**Pregunta 6:** Se solicita prorrogar por 30 días la fecha de entrega de los equipos hasta el 1/11/2018.

**Respuesta:** Se prorroga como fecha límite de entrega de equipos de medida 31 de octubre de 2018. Sin embargo, si el oferente cuenta con algunos equipos pueden ser suministrados con anterioridad a esta fecha.

**Pregunta 7:** Solicitamos confirmar si la muestra del medidor puede servir para los dos procesos o tiene que ser cada uno por aparte.

**Respuesta:** Ver respuesta a la pregunta Nro. 5

**Pregunta 8:** En las condiciones del servicio cuando se refieren a " LOS ELEMENTOS SERAN INSTALADOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA "Los elementos deben de ser suministrados e instalados o solo es el suministro

**Respuesta:** Solo se requiere el suministro de los equipos de medida de acuerdo a las características plasmadas en la invitación.

**Pregunta 9:** Favor confirmar que el rango de voltaje del medidor es rango extendido. Es decir: 3x57.7(100)-277(480V).

**Respuesta:** Se confirma que este es el rango de voltaje del medidor.

**Pregunta 10:** Favor confirmar si las especificaciones del medidor son iguales que las de la invitación pública GSE 004-2018.

**Respuesta:** Se confirma que las especificaciones del medidor son iguales a la invitación pública GSE -004-2018.

**Pregunta 11:** Favor se solicita ampliar el plazo para entrega de la muestra solicitada, por motivos de calibración de la misma. Preferiblemente para el día 23 de agosto de 2018.

**Respuesta:** No es posible ampliar la fecha de entrega de la muestra solicitada, toda vez que la fecha de entrega de la propuesta es el 16 de agosto de 2018.

**Pregunta 12:** Favor confirmar si la muestra que se entrega para la convocatoria GSE-004-2018 es suficiente. Es decir, se permite entregar sólo una muestra para ambas convocatorias?

**Respuesta:** Ver respuesta a la pregunta Nro. 5

**Pregunta 13:** Es posible realizar ofertas parciales?

**Respuesta:** Ver respuesta a la pregunta Nro. 2

**Pregunta 14:** Se solicita que, en virtud de que los equipos son importados, se dé un plazo de entrega de al menos hasta el 31 de octubre.

**Respuesta:** Ver respuesta a la pregunta Nro. 6


**Pregunta 15:** Se solicita que se acepte RUP que estén en trámite o que para la verificación de la clasificación se utilice la experiencia de suministro con empresas de Energía.

**Respuesta:** Se acepta experiencia de suministro con otras empresas de energía.

**Pregunta 16:** Se solicita amablemente no sea requerida la muestra del medidor a suministrar si el oferente ya ha presentado muestra en la licitación GSE 004-2018 y el medidor a ofertar y suministrar es idéntico.

**Respuesta:** Ver respuesta a la pregunta Nro. 5

Cordialmente,



**SANTIAGO POSSO MARMOLEJO**  
Segundo Suplente del Gerente