

Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

Código: **PE. 04051. CO-GI.MDA**

Edición: **2**

	Responsable	Firma / Fecha
Elaborado	Medio Ambiente NIVALDO ROSALES	
Revisado	Gerencia Gestión Normativa y Base de Datos de Activos MARIA CECILIA VILLACOB	
	Auditoría Técnica, Medio Ambiente e I&D RAUL LOBO	
Aprobado	Dirección Técnica HECTOR ANDRADE	

Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

Histórico de Revisiones

Edición	Fecha	Motivo de la edición y/o resumen de cambios
1	11/11/2011	Creación del documento
2	23/02/2018	Se actualiza edición del presente documento, y alcance,

PE.04051.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 2 de 7

Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Alcance	4
3. Definiciones	4
4. Documentos de referencia	4
5. Desarrollo	4
5.1 Responsabilidades	5
5.2 Descripción de actividades	6
5.3 Diagrama de flujo	7
6. Control y registros	8

PE.04051.CO-GI.MDA	 Intervenido por Superservicios	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 3 de 7

Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

1. Objeto

Definir la metodología establecida por la Electricaribe, para llevar a cabo la protección del material arqueológico hallado durante la fase de ejecución de obras.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica a la subunidad de desarrollo para actividades de proyectos de construcción, ampliación y montaje de instalaciones en Alta, Media y Baja Tensión de la red de Electricaribe.

3. Definiciones

Ver Epígrafe de Manual Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.

4. Relaciones

Documentos

- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004.

Normativa

- PE.04054.CO-GI.MDA.FO.01Inventario de encuentros fortuitos con restos arqueológicos.

Regulación

- Constitución política de la república de Colombia. Artículos 63, 72.
- Ley 397 de 1997.

5. Desarrollo

5.1. responsabilidades

Personal operativo (propio o contrata)

- Notificar inmediatamente ocurra el hallazgo a encargado desarrollo sector/ ingeniero de obras red alta tensión (asociado comercial)
- Seguir las directrices de actuación de continuidad o no de la obra.

Ingeniero de obras red alta tensión (asociado comercial) /encargado desarrollo sector.

- Notificar al responsable desarrollo sector/ encargado obras red alta tensión sobre el hallazgo de restos arqueológicos
- Vigilar que el hallazgo quede en iguales condiciones a las encontradas hasta la llegada de la entidad correspondiente.

PE.04051.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 4 de 7

Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

Desarrollo sector/encargado obras red alta tensión

- Iniciar, ampliar o modificar proyectos.
- Notificar a Medio Ambiente el encuentro fortuito con resto arqueológico.
- Contribuir en la protección del material hallado, hasta la llegada de la entidad correspondiente para su análisis.
- Brindar apoyo a las labores de la entidad correspondiente para la retirada de los restos arqueológicos.
- Brindar las pautas para nuevo trazado (en caso de ser necesario).

Medio ambiente

- Notificar a la entidad que corresponda el hallazgo de restos arqueológicos.
- Seguir las directrices de la entidad que corresponda sobre el hallazgo de restos arqueológicos, para la retirada del material encontrado y las nuevas condiciones del proyecto.
- Llevar el formato PE.04051.CO-GI.MDA-FO.01 Inventario de Encuentros Fortuitos con Restos Arqueológicos
- Realizar seguimiento a los hallazgos arqueológicos durante el año.

5.2. Descripción de actividades

- Desarrollo sector/ encargado obras red alta tensión
 - Iniciar, ampliar o modificar proyectos teniendo en cuenta que toda obra forma parte de un plan para el cubrimiento de la mejora de las necesidades de las instalaciones, que una vez aprobada la obra se diseñan teniendo en cuenta áreas protegidas, comunidades, vías, sitios arqueológicos considerados por la nación.
- Personal operativo (propio o contratista)
 - Notificar al encargado desarrollo sector/ingeniero de obra red alta tensión (asociado comercial) sobre el hallazgo, dando por hecho la suspensión de la obra para no causar daños a la estructura encontrada, la cual no debe ser destruida, restaurada o trasladada del sitio sin previa autorización de las autoridades correspondientes. Pasa a la actividad 30.

PE.04051.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 5 de 7


Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

- Encargado desarrollo sector/ Ingeniero de obras red alta tensión (asociado comercial)
 - Notificar a desarrollo sector/encargado obras red alta tensión
 - Notifica a desarrollo sector/encargado obras red alta tensión que se ha encontrado un resto arqueológico, en el menor tiempo posible para no dar retraso a la continuidad de la obra.
- Desarrollo sector/ encargado obras red alta tensión
 - Notificar a medio ambiente a través de correo electrónico sobre el hallazgo de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Medio ambiente
 - Notificar a la entidad correspondiente sobre el hallazgo, prestando especial atención a la información recibida para la extracción del material encontrado.
 - Seguir las instrucciones dadas por la entidad correspondiente para la extracción del material encontrado y llevadas a cabo en común acuerdo entre las partes.
 - De acuerdo a lo encontrado en el sitio de la obra se procede a:
 - Dar continuidad a la obra, teniendo la autorización correspondiente de aprobación y envía copia a edificios & instalaciones/responsable desarrollo sector/ encargado obras red alta tensión
 - No aprobación de continuidad de la obra, realizar nuevo trazado y continuar con el proyecto.
 - Elaborar y registrar inventario de los encuentros fortuitos con restos arqueológicos, según el formato PE.04051.CO-GI.MDA-FO.01 Inventario de encuentros fortuitos con restos arqueológicos.
- Desarrollo Sector/ Encargado Obras Red Alta Tensión
 - Replantear el trazado del proyecto si la entidad correspondiente encargada del hallazgo, así lo estima conveniente y se continúa con el proyecto.

PE.04051.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 6 de 7

Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

- 5.3 Diagrama de Flujo



Gestión de encuentro fortuito con restos arqueológicos

6. Registros y datos. Formatos aplicables.

Registro	Responsable emisión	Archivo	Formato	Responsable de archivo	Tiempo conservación
Inventario de encuentros fortuitos con restos arqueológicos.	Medio Ambiente	Magnético	PE.04051.CO -GI.MDA- FO.01	Medio Ambiente	2 año

PE.04051.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 23/02/2018
Edición: 2		Página: 8 de 7