

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.**RESPUESTAS INVITACIÓN A NEGOCIAR N° DIS 31-2021**

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN A NEGOCIAR N° DIS 31-2021 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA BAHÍA DE LÍNEA CUBA – ALTAGRACIA A 33 KV"** las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

Pregunta 1. Se cuenta con espacio para la ubicación de las instalaciones provisionales como contendedores, baños portátiles, ¿entre otros?

Respuesta: Si, se cuenta con espacio provisional para la instalación de baños, etc.

Pregunta 2. EEP Suministrará punto de energía para las instalaciones provisionales?

Respuesta: En caso de requerirse una instalación provisional, se puede hacer uso de los puntos de conexión 110 V AC ubicados en patio y/o casa de control de la subestación, las conexiones estarán a cargo del proveedor quien suministrará el cable adecuado para conectarse a dichos puntos. La EEP suministrará acompañamiento para definir el punto de conexión.

Pregunta 3. ¿Es posible una ampliación del plazo para la entrega de la oferta de por lo menos tres (3) semanas calendario para la correcta estimación de los costos?

Respuesta: Se ampliará el plazo para entrega de ofertas hasta el día **26 de noviembre** de 2021.

Pregunta 4. Consideramos que los 4 meses para la ejecución del proyecto es un periodo de tiempo muy corto, dado los tiempos de entrega de los equipos requeridos. ¿Es posible ampliar el plazo de ejecución del proyecto para que el total sea de nueve (9) meses?

Respuesta: El oferente debe entregar junto con la oferta, un cronograma de ejecución donde contemple las compras, suministros, trabajos en sitio, pruebas. La EEP considerará los tiempos de ejecución de dicho cronograma priorizando o dando un mayor puntaje a aquellos que se ajustan a la solicitud de ejecución mínima de cuatro (4) meses y/o máxima de seis (6) meses, dando un inicio de actividades en el mes de enero de 2022.

Pregunta 5. ¿La unidad de control y protección 7SL86 se instalará en un gabinete existente o dicho gabinete debe ser suministrado por el contratista?

Respuesta: Dicho gabinete debe ser suministrado por el contratista, en la oferta se solicitaría realizar propuesta para el suministro de un gabinete en sala de control, con ampliación de cárcamo en la sala de control en aproximadamente 2 metros lineales.

Pregunta 6. ¿La conexión en cable XLPE 36 kV se encuentra dentro del alcance del presente contrato?, si es así, ¿Cuántos metros de cable XLPE se instalarán y cuáles serán las especificaciones técnicas de este?

Respuesta. El suministro e instalación del cable XLPE 36 kV, no hace parte del alcance de esta invitación.

Se firma a los 17 días del mes de noviembre de 2021.

Cordialmente,



PAOLA MONTEALEGRE ARCILA

Auxiliar Profesional Operación y Mantenimiento

Área Gerencia Técnica

Tel: 3151515 ext. 480

www.eep.com.co   