

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

RESPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° GSE 003-2022

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la invitación "**Suministro de elementos para teled medida usuarios regulados y macro medición Cartago**" Las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

PREGUNTA 1.

¿Es posible ofertar por ítem?

Respuesta: Sí es posible ofertar por grupo.

PREGUNTA 2.

¿En el ítem 1 medidores 3F-4H estos medidores se tienen planeados para instalar en circuitos de dos elementos conexión especial tipo ARON?

Respuesta: Sí, se tiene planeado la instalación de algunos de estos equipos a dos elementos con conexión especial tipo ARON. El 25% de los equipos.

PREGUNTA 3.

¿En el ítem 1 medidores 3F-4H es posible ofertar medidores y sonda óptica de la marca para lectura sin tensión?

Respuesta: Sí es posible ofertar dentro del valor del medidor la sonda óptica.

PREGUNTA 4.

¿En el ítem 1 medidores 3F-4H la empresa de Energía de Pereira cuenta con el software propietario para la teled medida, además estos medidores se encuentran en la base de datos del PrimeRead, con estos dos software cumpliría el requisito?

Respuesta: El oferente deberá suministrar el software nativo y de gestión con licencia vitalicia para la cantidad de equipos.

PREGUNTA 5.

¿Se requiere envío de muestra teniendo presente el suministro ejecutado con anterioridad?

Respuesta: Si el oferente ha tenido contratos con Energía de Pereira para el suministro de equipos de medida con los requerimientos descritos en la invitación GSE 003-2022 durante los últimos dos años, no debe enviar muestra.

PREGUNTA 6.

Se pueden presentar propuestas parciales, es decir, ofertar solo algunos de los ítems indicados en el formulario de cantidades.

Respuesta: Ver respuesta a pregunta 1.

PREGUNTA 7.

Se solicita amablemente se pueda presentar medidor de energía semidirecta con corriente máxima 10 A y corriente base 1.5 A, ya que cumplen las normas generales de medición en semidirecta.

Respuesta: NO es posible acceder con su solicitud.

PREGUNTA 8.

Solicito por favor aclaración sobre el ítem No.1 de la oferta "Medidor 3F 4H multirango"

- La forma del medidor (12S,16S,9S, etc), La precisión, si es o no bidireccional.

Respuesta: Precisión clase 0.5s, bidireccional y calibrados en 4 cuadrantes, respecto a la forma del medidor debe de suministrarse medidores de conexionado simétrico o asimétrico tipo IEC.

Cordialmente.