

## EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

### PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR No 1543 -2022

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR No 1543-2022 "SUMINISTRO DE 3 JUEGOS DE EQUIPOS COMPACTOS PARA MACROMEDICIÓN PARA CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 13.2 KV Y 34.5 KV"**

Las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

#### **PREGUNTA 1.**

Por favor confirmar las cantidades requeridas de los equipos compactos de 13.2KV y cantidades requeridas de los equipos compactos de 34.5KV

**Respuesta:** Se requieren 2 equipos a 13.2 kV y un equipo a 34.5 kV

#### **PREGUNTA 2.**

Agradecemos por favor se suministren las características técnicas detalladas de los equipos a suministrar

**Respuesta:** Se Anexa Excel con características de equipo para 13.2 kV y para equipo a 34.5 kV.

#### **PREGUNTA 3.**

Agradecemos por favor indicar cual es el lado de conexión para los CT's de 13.2KV, es decir si es por el lado de 15 A o por el lado de 30A

**Respuesta:** Debe de permitir realizar cualquiera de las dos conexiones.

#### **PREGUNTA 4.**

Para los equipos de 13.2KV

En caso de que la conexión sea por el lado de 15A ¿es posible suministrar equipos de relación 10-20/5A?

**Respuesta:** Debe de permitir realizar el cambio para conexión por 15 o 30 Amperios, sin embargo, como se muestra en la ficha técnica adjunta se permite equipo con relación 10-20/5 Amperios.

En caso de que la conexión sea por el lado de 30A ¿es posible suministrar equipos de relación 30-60/5A?

**Respuesta:** Debe de permitir realizar el cambio para conexión por 15 o 30 Amperios, sin embargo, la relación máxima permitida es 15-30/5.

**PREGUNTA 5.**

Por favor confirmar si es posible presentar oferta parcial.

**Respuesta:** Sí es posible presentar oferta por equipos a 13.2 kV o equipos a 34.5 kV.

**PREGUNTA 6.**

Solicitamos confirmar las cantidades de cada ítem ya que se indican dos especificaciones técnicas de equipos y la invitación menciona que son 3 unidades.

**Respuesta:** Ver respuesta a pregunta 1.

**PREGUNTA 7.**

¿Es posible conocer el presupuesto que se tiene asignado para este proceso?

**Respuesta:** NO es posible acceder con su solicitud.

Para constancia se firma a los 08 días del mes de abril de 2022

Cordialmente,

**ANDRES FELIPE GIRALDO DE LOS RIOS**

Subgerente Soluciones Energeticas

Gerencia Soluciones Energeticas

Tel: 3151515 ext. 455

[www.eep.com.co](http://www.eep.com.co)   