

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° 1542 DE 2022

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N°1542-2022 "MEDIDORES PARA MEDIDA SEMI E INDIRECTA CLASE 0,5S Y MÓDEMS"**

Las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES REALIZADAS.

PREGUNTA 1.

¿Es posible presentar una oferta parcial?

Respuesta: Se reciben ofertas parciales por ítem, es decir, total de medidores, total de routers, total de modem SSFV, total medidores para SSSFV.

PREGUNTA 2.

¿Es posible conocer el presupuesto que se tiene asignado para este proceso?

Respuesta: NO es posible acceder con su solicitud.

PREGUNTA 3.

Favor confirmar si es posible presentar módems con un puerto ethernet y una simcard.

Respuesta: NO es posible, se requiere doble simcard.

PREGUNTA 4.

Favor confirmar si es requerido presentar muestra de los bienes cotizados

Respuesta: NO es requerido presentar muestra, es válido entregar oferta con las correspondientes fichas técnicas.

PREGUNTA 5.

Favor confirmar si los medidores deben ser leídos por un software multivendor en específico.

Respuesta: Sí, se debe de encontrar en las librerías de Primestone y suministro del respectivo software nativo.

PREGUNTA 6.

Solicitamos ampliar el plazo para la presentación de las propuestas dos (2) semanas para intercambiar información con la fábrica.

Respuesta: No es posible acceder con su solicitud.

PREGUNTA 7.

¿Es posible conocer el presupuesto que se tiene asignado para este proceso?

Respuesta: NO es posible acceder con su solicitud.

PREGUNTA 8.

¿Es posible presentarse con solo los módems solicitados?

Respuesta: Si es posible, ver respuesta a pregunta 1.

PREGUNTA 9.

Si la pregunta anterior es afirmativa, favor confirmar si los equipos de los datasheets adjuntos, cumplen con todo lo requerido en su área usuaria.

- Módem Spectre: Robustel R1510 4L
- Módem SSFV: Robustel M1200 4L

Respuesta: el equipo R1510 4L no cumple con las características técnicas exigidas, ya que se requiere un equipo con comunicación serial RS232 – RS485, doble compartimiento de sim card, conexión 3G – 4G, configuración de túnel VPN (Ipsec- OpenVPN) y protección IP30, el modem M1200 4L si cumple.

PREGUNTA 10.

Energía de Pereira en las características técnicas está solicitando módem Espectre y SSF. Amablemente solicitamos sea aceptado Módem RTU-950, teniendo en cuenta que cumple con las características técnicas solicitadas. Adjuntamos ficha técnica para su verificación y validación.

Respuesta: Sí, para este caso se requiere muestra del equipo el cual deberá ser enviado a la Cra 10 # 17-35 Piso 4 Edificio Torre Central- Pereira, a nombre del Ing. Paulo Valencia. Adicional se debe confirmar si el equipo permite la comunicación serial por RS232 y RS485.

Para constancia se firma a los 08 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,



ANDRES FELIPE GIRALDO DE LOS RIOS

Subgerente Soluciones Energeticas
Gerencia Soluciones Energeticas
Tel: 3151515 ext. 455

www.eep.com.co   