

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.**ADENDA 1 INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° GSE 004 DE 2023**

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° GSE 004 DE 2023 "SUMINISTRO DE 4 JUEGOS DE EQUIPOS COMPACTOS PARA MACROMEDICIÓN PARA CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 13.2 KV (3) Y 34.5 KV (1) Y 210 CTS DE 150/5 TIPO VENTANA"**

Las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

PREGUNTA 1.

Quiero consultarles si los 210 TC´s solicitados en la invitación en mención, se requieren para uso interno o externo

Respuesta: Se requieren transformadores de corriente tipo ventana, para uso externo

PREGUNTA 2

Solicitamos por favor una prórroga para la presentación de la oferta de 8 días adicionales a la fecha de cierre.

Respuesta: Se amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el martes 14 de febrero de 2023.

PREGUNTA 3

¿Es posible presentar oferta parcialmente, es decir por grupos?

Respuesta: Si es posible ofertar por grupos.

PREGUNTA 4

Para el Grupo 1: 3 EQUIPO COMPACTO 13.2 kV es posible que se presente oferta para equipos con relación de CT´s 30-60/5A?

Respuesta: Uno de los tres equipos podrían aceptarse en esta relación 30-60/ 5A, los otros dos equipos se requieren 15-30/5 A.

PREGUNTA 5

Para el Grupo 3: Transformadores de Corriente Baja Tensión es posible presentar oferta con equipos de Ventana 40 mm de diámetro?

Respuesta: Sí es posible presentar oferta de transformadores de corriente con ventana de 40mm de diámetro tipo exterior.

Cordialmente,



Andres Felipe Giraldo De Los Ríos
Subgerente Soluciones Energéticas
Gerencia Soluciones Energéticas
Teléfono: 3151515
f t i www.eep.com.co