

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.**ADENDA 1. INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 04 DE 2023**

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 04 DE 2023 “SUMINISTRO, TRANSPORTE, SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, PRUEBAS Y SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 33/13.8 KV; 10/12.5 MVA; GRUPO VECTORIAL Dyn11 CON CAMBIADOR DE TAPS AUTOMÁTICO BAJO CARGA ”**, se permite responder las preguntas realizadas por los Oferentes:

1. Solicita resistencia del transformador a una duración de 5 seg un corto circuito, nos parece demasiado, teniendo en cuenta que tanto la norma ANSI C57.12.00-7.1.3.1 e IEC60076-5 indican 2 seg. Una duración mayor a lo indicado por las normas hará que el Transformador sea mucho más grande y costoso (sin embargo, en caso de así confirmarlo será ofertado con 5 seg).

R/ Teniendo en cuenta las disposiciones internas de la Compañía, la duración debe ser de 5 segundos

2. Se indican unas dimensiones, ¿esto es referencial, o se tiene limitaciones de espacio que se tiene que cumplir obligatoriamente?

R/ Las dimensiones son referenciales y se contempla que el Oferente las tenga en cuenta dentro de sus análisis para la estructuración de la oferta.

3. Se indican pesos, ¿esto es referencial?, tener en cuenta que cada fabricante tiene sus propios diseños que puede variar un poco estos parámetros.

R/ El peso es referencial y se contempla que el Oferente las tenga en cuenta dentro de sus análisis para la estructuración de la oferta.

Cordialmente;



Matheo Espinosa Guarín
Gestor Plantas y Subestaciones
Gerencia Técnica
Teléfono: 3151515
 www.eep.com.co