

Falla por hurto en la subestación Dosquebradas 115

Pereira, 21 de febrero de 2023

En la mañana del 20 de febrero, durante aproximadamente 3 horas, se presentaron fluctuaciones en el servicio de energía en distintas zonas de Pereira y Dosquebradas, debido al hurto de infraestructura eléctrica en la Subestación 115 Dosquebradas, ubicada en la Av. del Río con calle 39 vía a Pedregales.



El robo que se dio en horas de la madrugada, afectó el funcionamiento del transformador de potencia a 115 y 33 kilovoltios, así como sus elementos de protección contra descargas, generando anomalía en el servicio de a más de 50 mil usuarios; este transformador interconecta nuestro sistema de energía con el de la CHEC, por lo que es fundamental para suministrar el servicio a un amplio sector de Pereira y una parte de Dosquebradas.

En total fueron sustraídos aproximadamente 150 metros de cable de cobre, representados en cerca de 30 millones de pesos. Para mitigar la situación realizamos la suspensión de la subestación Dosquebradas mientras se reemplazaban los elementos hurtados; realizamos traslado de cargas a otras subestaciones para garantizar el servicio a la mayor cantidad de usuarios;

dimos prevalencia a la zona urbana donde se ubican instituciones de salud, empresas, fábricas, locales comerciales, entre otros; y dispusimos todos nuestros recursos técnicos y humanos para atender esta situación de fuerza mayor provocada por terceros.



Un dato:

Nunca en la historia de la compañía, se había presentado un caso de hurto en una subestación o sede de la Empresa. Actualmente se está adelantando la investigación pertinente para tomar las acciones respectivas para evitar que acciones como estas vuelvan a ocurrir.

Cifras de hurto de cable:

Desde el 2021 a la fecha se ha tenido una reducción importante en el hurto de cable, pasando de 8000 metros de cable hurtado, equivalentes a \$ 213 millones, a 3.127 metros de cable robado en el 2022, por un valor cercano a los \$ 110 millones. Este avance significativo se ha dado gracias a las medidas tomadas por la Compañía, en conjunto con las autoridades competentes.

robo de infraestructura eléctrica nos afecta a todos, así que invitamos a nuestros usuarios a reportar cualquier movimiento o persona sospechosa que esté interviniendo los elementos de la red o que acceda a los cárcamos para robar red subterránea. Estas denuncias las pueden hacer en la línea 123 de la Policía Nacional.

Página web: www.eep.com.co

Redes Sociales:

Facebook: @EmpresaEnergiaPereira

Instagram: @EnergiaPereira

Twitter: @EnergiaPereira

Comunicaciones Energía de Pereira